



Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309 Teile 1 & 7 des

Wärmenetzes „WN 4.0 Gilching“ der **Gemeindewerke Gilching KU**

Die Gutachterin bescheinigt im Auftrag des Betreibers dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

f_P nach § 22 Absatz 2, GEG 2020
(berechnet nach FW 309-1:2021)

0,39

nach GEG zu
verwenden:

f_P nach § 22 Absatz 3, GEG 2020
(nach Kappung und EE-Bonus)

0,29

f_P nach § 22 Absatz 4, GEG 2020
(Pauschalfaktor aus DIN V 18599-1:2018-09, Tabelle A.1)

$f_{CO_2eq.}$ nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020
(berechnet nach FW 309-1:2020)

63 g/kWh

$f_{CO_2eq.}$ nach Anlage 9 Nr. 3, GEG 2020
(Pauschalfaktor aus GEG-Tabelle)

Umfasst Plandaten: ja
Gültig bis: 29.09.2028
Ausgestellt am: 29.09.2021
Von: Dr. Marlene Alkofer-Gruber

Rohr, den 29. September 2021

Dr. Marlene Alkofer-Gruber

f_P -Gutachterin Nr. AGFW-FW609-274